

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 – Klimatyzatory

BUDYNEK	Lp.	Lokalizacja	Marka	R-czynnik	Ilość szt	Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy	cena jednostkowa usługi	wartość netto	stawka VAT	wartość VAT	wartość brutto
A	1.	KT	Acson, Nr 20511603-00078	R-410A / 2,00 kg	1	1					
	2.	KT	ELTA nr VEK - 09SHEK	R-410A / 1,2 kg	1	1					
	3.	Sala porodowa Oddz. Gin.-poł.	HDLA – 035N;YDAA – 035H	R32 / 0,55 kg	1	1					
	4.	RTG Sterownia	Sunier Duval nr SDH 17	R – 410 A / 0,80 kg	1	1					
	5.	RTG – pracownia	HAIER, model AS50TDDHRA – CLC N/S 1V50MEGFRA, NS ASD50TDDHRA-CLC	R32 0,9 kg	1	1					
	6.	Sterylizatornia	GREEN 7,0 KW	R32 / 1,5 kg	1	1					
B	7.	Oddział paliatywny – zestaw 5 jednostek wewnętrznych (lekarz, pielęgniarki, punkt przygotowawczy, gabinet zabiegowy, pokój oddziałowej)	Haier; 1V482FIERA -zew.; nr ser. AC25X-OE050-OAVGC-M0001- wew. AS072MGERA nr ser. 394-0E020-OAOGA-80009; AS072MGERA, AC394-OE020-OAOGA-80001; AS072MGERA, AC394-OE020-OAOGA-80004; AS0162MGERA, AC397-OE020-OA)G7-20006; AS 122MGERA, AC396-OE020-OAOG6-70002	R – 410A/ 3,6 kg	5	1					
	8.	Oddział paliatywny – ordynator oddziału	Haier; 1V09BE8ERA -zew.; AS 09TA2HRA – wew.	R 410A / 0,78 kg	1	1					
	9.	Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu – gabinet przygotowawczy pielęgniarek oddz. Ortopedii	Fuji	R-410A/ 0,65 kg	1	1					
	10.	Dyżurka lekarska - dyżurka lekarska ortopedia	Sunier Duval nr 17-035 HWO , jw.. 2114010010014994092500744 6N8 ; jz. 2114010010101497909250075 60N6	R-410A/ 0,85 kg	1	1					

F	11.	Por. specjalistyczne – korytarz 1	Sunier Duval nr 14-036 HWO	R-410 A / 0,79 kg	1	1					
	12.	Por. specjalistyczne – korytarz 2	Sunier Duval nr 10-05 HWO	R 410A / 1,10 kg	1	1					
	13.	Por. chirurgiczna	GREE typ AS25TABHRA/1U25BEFERA;j.	R 32 / 0,57 kg	1	1					
	14.	Poradnia „K”	Haier Tundra Green typ AS25TABHRA/1U25BEFERA; j.zew. AAA8F 1E090 ON1J3 M0062; j.wew. AAA6X 7E120 ON 5J3 FO208	R32 / 0,7kg	1	1					
	15.	Informatycy – administracja	Sunier Duval nr 14-035 HWO	R 410A / 0,84 kg	1	1					
	16.	Gabinet psychologa	GREE 3,5 Kw	R 32 / 0,57 kg	1	1					
	17.	Administracja	GREE 7 Kw	R 32 / 1,5 kg	2	1					
C	18.	Wentylatornia -piwnica przy wyjściu ewakuacyjnym (serwerownia)	Sunier Duval VivAir SDH 19-050 NWI nr ser. 21174300100226840925005151N8	R-32- 0,90 kg	1	1					
	19.	Wewnętrzny – sala intensywnej terapii	Haier Model. 1V18EE8ERA ; AS 18TD2 HRA (typu SPLIT) nr ser. S0016	R – 410A / 1,2 kg	1	1					
	20.	Wewnętrzny pokój przygotowawczy pielęgniarek	Haier Model. 1V09BE8ERA ; AS 09TAZ HRA (typu SPLIT) nr ser. 70027	R – 410A / 0,78 kg	1	1					
	21.	Wewnętrzny – gabinet zabiegowy	Haier Model. 1V09BE8ERA ; AS 09TAZ HRA (typu SPLIT) nr ser. 70177	R-410 / 0,78 kg	1	1					
	22.	Oddział chirurgiczny – pokój przygotowawczy pielęgniarek	Haier Model. 1V12BE8ERA ; AS12TAZHRA (typu SPLIT) Nr ser. K0065	R – 410A / 0,9 kg	1	1					
	23.	Magazyn odpadów medycznych	przenośny TROTEC typ PAC 2100X	R290/130g / 0,39 kg	1	1					
	24.	Apteka- magazyn leków	Saunier Duval typ SDH17-035NWO j.wew. 21164600100149940925031360N4; j.zew. 21164600100149790925031956N9	R-410A/ - 0,85 kg	1	1					

D	25.	Apteka- magazyn leków	Saunier Duval typ SDH17-035NWO j.wew. 21164600100149940925031511N3; j.zew. 21164600100149790925031957N5	R-410A/ - 0,85 kg	1	1					
	26.	OaIT-punkt pielęgniarstwo-lekarski	Saunier Duval typ SDH17-035NWO j.wew. 21164600100149940925031505N2; j.zew. 21164600100149790925031992N5	R-410A/ - 0,85 kg	1	1					
	27.	OaIT – UPS	Daikin nr j002968	R-410A - 0,80 kg	1	1					
	28.										
	29.	Izba Przyjęć – gabinet zabiegowy	GREE	R-32 - 0,57 kg	1	1					
Ea	30.	Prosektorium – pomieszczenie przygotowania zwłok	CHML-021RK3-NG nr 49135200066311	R-32410A/ - 1,6 kg	2	1					
R A Z E M :							x		x		

35

Podpis

ZOU/17/25

załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 – Agregaty chłodnicze

BUDYNEK	Lp.	Lokalizacja	Marka	R-czynnik	Ilość	Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy	cena jednostkowa przeglądu i konserwacji	wartość netto	stawka VAT	wartość VAT	wartość brutto
	1.	Blok operacyjny – dach	Alfa LEB 81, - Air Blue Nr 353555/1	R 22, 2 instalacje kg zbior. 14 kg	1	1					
	2.	Blok operacyjny – dach	Alfa LEB 81,. - Air Blue Nr 353555/2	R 22, 2 instalacje kg zbior. 14 kg	1	1					

A	3.	Blok operacyjny – sala operacyjna - parter	EPSILON ECHOS (centrala „NW1”) Model LE 28 SB10014292	R 410A / 4,5 kg	1	1				
	4.	Blok operacyjny - sala wybudzeń, szatnie brudne czyste	EPSILON ECHOS (centrala „NW2”) Model LE 21 SB10014291	R 410A / 4,5 kg	1	1				
	5.	Laboratorium, korytarz, parter, Izba przyjęć położnicza	EPSILON ECHOS (centrala „NW3”) Model LE 18 SB10014290	R 410A / 4,5 kg	1	1				
	6.	Gin – poł. Blok porodowy – piętro	EPSILON ECHOS (centrala „NW4”) Model LE 41 SB10014294	R 410A / 7,2 kg	1	1				
	7.	Gin – poł. Blok porodowy – sala cięć, piętro	EPSILON ECHOS (centrala „NW4”) Model LE 10 SB10014289	R 410A / 3,8 kg	1	1				
	8.	Neonatologia – gin – poł. - piętro	EPSILON ECHOS (centrala „NW1”) Model LE 28 SB100142934	R 410A / 7,2 kg	1	1				
B	9.	Paliatyw	EPSILON ECHOS (centrala „NW1”) Model LE 14 SB10015955	R 410A / 3,0 kg	1	1				
C	10.	Wentylatornia - centrala, odpady	EPSILON ECHOS Nr SB100060270	R-410 4,2 kg	1	1				
	11.	Wentylatornia - centrala, piwnica	EPSILON ECHOS Nr SB100060271	R-410 5,5 kg	1	1				
D	12.	Izba Przyjęć / AiTM	AERMEC Model ANL 202*A ***** Nr Sn 1810005214820001 (centrala" NW 7 - przyziemie Izba Przyjęć")	R – 410A / 4,45 kg	1	1				
	13.	Apteka / receptura	AERMEC Model ANL040*A ***** Nr Sn 1809005211850002 (centrala".....")	R – 410A / 1,56 kg	1	1				
	14.	Apteka	AERMEC Model ANL 040*A ***** Nr Sn 1810005214830001 (centrala".....")	R – 410A / 1,61 kg	1	1				
	15.	AiTM – centrala, strych	Daikin (2007)	R – 410 A / 4,0 kg	1	1				
Ea	16.	Prosektorium	TECUMESH model FHT4532ZHR nr 01	R 448 A – 3,6 kg	1	1				

R A Z E M :				x		x		
-------------	--	--	--	---	--	---	--	--